

TOEGANGSREGLEMENT VOOR VERVOER



Bijlage C.2: Operationele regels voor onderbreking en beperking van Binnenlands Aansluitingspunt naar de Eindafnemer en van Binnenlands Aansluitingspunt voor Injectie

Inhoud

1	Onderbrekingsprocedure	2
2	Beperkingsprocedure	2
3	Mislukte Onderbrekings- of Beperkings-procedure.....	4
4	Test van onderbrekings- en/of beperkings- vermogen.....	4

1 Onderbrekingsprocedure

Een Onderbreking op een Binnenlands Aansluitingspunt naar de Eindafnemer of op een Binnenlands Aansluitingspunt voor Injectie is een (niet) geplande gebeurtenis voor een bepaalde beperkte periode waarin de TSO de onderbreekbare capaciteit op het Binnenlands Aansluitingspunt naar de Eindafnemer of op het Binnenlands Aansluitingspunt voor Injectie onderbreekt en waarin de beschikbare onderbreekbare capaciteit per uur van de Netgebruiker op het Binnenlands Aansluitingspunt naar de Eindafnemer of op het Binnenlands Aansluitingspunt voor Injectie lager ligt dan de onderschreven onderbreekbare capaciteit op het Binnenlands Aansluitingspunt naar de Eindafnemer of op het Binnenlands Aansluitingspunt voor Injectie. Deze toestand kan tot een herziening van de Bevestigde Hoeveelheden per uur leiden.

In het geval van een Onderbreking van het Binnenlands Aansluitingspunt naar de Eindafnemer of van het Binnenlands Aansluitingspunt voor Injectie zal de TSO:

- al het mogelijke doen om de Netgebruiker(s) en de Eindafnemer of de Lokale Producent tijdig op de hoogte te brengen van de Onderbreking van het Binnenlands Aansluitingspunt naar de Eindafnemer of van het Binnenlands Aansluitingspunt voor Injectie, ten laatste voor de Toepasbare Behandelingstijd voor Onderbreking/Beperking. Hiervoor verzendt hij per Edig@s een 'Kennisgeving van Onderbreking van de TSO' naar de Netgebruiker(s) en de Eindafnemer of de Lokale Producent waarin de Beginperiode van de Onderbreking, de Eindperiode van de Onderbreking, het betreffende Binnenlands Aansluitingspunt naar de Eindafnemer of Binnenlands Aansluitingspunt voor Injectie, de richting en de overblijvende onderbreekbare capaciteit worden vermeld.
- Een onderbreking toepassen op het betreffende Binnenlands Aansluitingspunt naar de Eindafnemer of Binnenlands Aansluitingspunt voor Injectie dat de totale onderbreekbare capaciteit per uur van de betrokken Netgebruikers beperkt,
- Een nieuwe TDT verzenden om de Netgebruikers indien nodig op de hoogte te brengen van de herziene Bevestigde Hoeveelheden per uur op de Binnenlandse Uitgang van de Eindafnemer of de Binnenlands Ingang van de Lokale Producent in overeenstemming met het bevestigingsproces dat in artikel 4 van Bijlage C.1 wordt beschreven.

Voor de Eindtijd van de Beperking kan de TSO een herziene 'Kennisgeving van Onderbreking van de TSO' verzenden om de Eindtijd van de Onderbreking en/of de overblijvende capaciteit te wijzigen.

2 Beperkingsprocedure

Voor de volgende procedure wordt de informatie tussen de TSO, de Netgebruiker en de Eindafnemer of de Lokale Producent per email uitgewisseld. Om het communicatieproces te vergemakkelijken, kunnen de betrokken partijen ook gebruikmaken van de telefoon, maar er moet altijd een email ter bevestiging worden verstuurd.

Een Beperking op een Binnenlands Aansluitingspunt naar de Eindafnemer is een (niet) geplande gebeurtenis voor een bepaalde beperkte periode waarin de TSO aan de Eindafnemer vraagt om zijn afname of zijn Injectie te beperken en waarin een beperking plaatsvindt van de beschikbare capaciteit per uur van de Netgebruiker op het Binnenlands Aansluitingspunt bij de Eindafnemer. Deze toestand kan leiden tot een herziening van de Bevestigde Hoeveelheden per uur.

Een Beperking op een Binnenlands Aansluitingspunt voor Injectie is een (niet) geplande gebeurtenis voor een bepaalde beperkte periode - bijvoorbeeld in het geval van Onderhoud, een Noodsituatie of in het geval dat niet aan een voorwaarde gespecificeerd in Bijlage C1 wordt voldaan - gedurende welke de TSO de Lokale Producent verzoekt om zijn Injectie te verminderen en dat een vermindering veroorzaakt van de beschikbare uurcapaciteit van de Lokale Producent op het Binnenlands Aansluitingspunt voor Injectie en kan resulteren in een herziening van de Bevestigde Hoeveelheden per uur.

In het geval van een Beperking van het Binnenlands Aansluitingspunt naar de Eindafnemer of van het Binnenlands Aansluitingspunt voor Injectie zal de TSO:

- al het mogelijke doen om de Netgebruiker(s) en de Eindafnemer of de Lokale Producent tijdig op de hoogte te brengen van de Beperking van het Binnenlands Aansluitingspunt naar de Eindafnemer of de Binnenlands Aansluitingspunt voor Injectie, ten laatste voor de Toepasbare Behandelingstijd voor Onderbreking/Beperking. Hiervoor verzendt hij per email een 'Kennisgeving van Beperking van de TSO' naar de Netgebruiker(s) en de Eindafnemer of de Lokale Producent gebruikmakend van het toepasselijke Formulier zoals gepubliceerd op de website van Fluxys Belgium waarin de Beginperiode van de Beperking, de Eindperiode van de Beperking, het betreffende Binnenlands Aansluitingspunt naar de Eindafnemer of het betreffende Binnenlands Aansluitingspunt voor Injectie, de richting en de overblijvende onderbreekbare capaciteit worden vermeld.
- Een beperking toepassen op het betreffende Binnenlands Aansluitingspunt naar de Eindafnemer of op het Binnenlands Aansluitingspunt voor Injectie die de totale capaciteit per uur van de betrokken Netgebruikers beperkt,
- Een nieuwe TDT verzenden om de Netgebruikers indien nodig op de hoogte te brengen van de herziene Bevestigde Hoeveelheden per uur op de Binnenlandse Uitgang van de Eindafnemer of op de Binnenlands Ingang van de Lokale Producent in overeenstemming met het bevestigingsproces dat in artikel 4 van Bijlage C.1 wordt beschreven.

Voor de Eindperiode van de Beperking kan de TSO een herziene 'Kennisgeving van Beperking van de TSO' verzenden om de Eindtijd van de Beperking en/of de overblijvende capaciteit te wijzigen.

3 Mislukte Onderbrekings- of Beperkings-procedure

De TSO evalueert of de Eindafnemer zijn afname of de Lokale Producent zijn Injectie heeft beperkt zoals dat werd gevraagd in de

- 'Kennisgeving van Onderbreking van de TSO' of de
- 'Kennisgeving van Beperking van de TSO'

Indien de Eindafnemer zijn afname of de Lokale Producent zijn Injectie niet heeft beperkt heeft de TSO het recht om aan de Eindafnemer of de Lokale Producent te vragen om zijn afname of Injectie onmiddellijk te beperken, zoals dat in de Aansluitingsovereenkomst wordt beschreven, waarbij de prioriteit wordt gerespecteerd die door de Bevoegde Overheid wordt omschreven (of de omzetting in Belgische wetgeving). De Eindafnemer of Lokale Producent moet alles in het werk stellen om gevolg te geven aan dit verzoek.

Indien de Eindafnemer of de Lokale Producent geen gevolg geeft aan het verzoek van de TSO om de gewenste hoeveelheid afname of Injectie onmiddellijk te beperken, heeft de TSO het recht om de vereiste hoeveelheid die in de noodtoestand nodig is, fysiek te beperken.

4 Test van onderbrekings- en/of beperkings-vermogen

De TSO, de Netgebruiker en de Eindafnemer of de Lokale Producent kunnen de onderbrekings- en de beperkingsprocedure testen zonder dat ze daarbij daadwerkelijk tot een onderbreking van de gastoevoer overgaan. Indien de test aantoonst dat een van de partijen niet in staat is om de procedure van Artikel 0 of 2 toe te passen, kan eender welke partij vragen om vaker tests uit te voeren (maximaal vijf (5) per jaar). Indien die test niet het verwachte resultaat oplevert, wordt een evaluatie- en onderhandelingsproces opgestart.

Bij het testen van het onderbrekings- en/of het beperkingsvermogen wordt dezelfde procedure toegepast die in Artikel 0 en 2 wordt beschreven, maar de documenten die worden uitgewisseld, vermelden uitdrukkelijk dat de onderbreking of de beperking voor testdoeleinden wordt aangevraagd.